

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Тюменской области

(наименование территориального органа МЧС России)
625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, 72 т.590-564 ф. 590-510 E-mail: mchs-
tyumen@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДиПР по Нижнетавдинскому Муниципальному району ОНД и ПР по Тюмен-
скому, Нижнетавдинскому муниципальным районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по Тюменской области

(наименование органа государственного надзора)

Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда ул. Сакко 21,
тел. 8(34533)2-44-41

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 8/1/1

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Велижанская средняя
общеобразовательная школа».

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения и.о. главного государственного инспектора Тюменского, Нижнетавдинского муниципальных районов по пожарному надзору начальника ОНД и ПР по Тюменскому, Нижнетавдинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Шалькова Константина Сергеевича № 8 от 04.09.2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

«09» сентября 2020г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов.

«10» сентября 2020г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

«11» сентября 2020г. с 08 час. 00 мин. до 09 час. 00 мин. Продолжительность 1 часа.

Проведена внеплановая проверка:

Дознавателем ОНД и ПР по Нижнетавдинскому Муниципальному району ОНД и ПР по Тюмен-
скому, Нижнетавдинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской
области Токаревым Денисом Васильевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Велижанская средняя общеоб-
разовательная школа» по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Иска, ул. Береговая, 1;
д. Новопокровка, ул. Центральная, 14; д. Веселая Грива, ул. Центральная, 42; с. Тюнево, ул. Мира, 12 ; с.
Бухтал, ул. Чапаева, 4; п. Березовка, ул. Школьная, 29; с. Средние Тарманы, ул. Школьная, 41; д. Красный
Яр, ул. Интернациональная, 2

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МАОУ «Велижанская СОШ» Вагановой Надеждой Васильевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	№ Препи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
с. Иска, ул.Береговая,1.					
1.	8/1/1	Отсутствует ограждение на кровле.	п.8.11 СНиП 21-01-97*	01.06.2021	
д. Новопокровка, ул. Центральная,14.					
2.	8/1/1	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не отделены между собой противопожарными преградами (дверями) с пределом огнестойкости не менее EI30 (помещения школы, фельдшерско - акушерский пункт, дом культуры).	п.5.5.2 СП 4.13130.2013, п.5.14* табл.1, табл.2 СНиП 21-01-97*, ст.88, табл.23, табл.24 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технически регламент о требованиях пожарной безопасности.	01.06.2021	<i>выполнено</i>
3.	8/1/1	Двери гладильной в детском саду, расположенном в здании школы не обеспечены пределом огнестойкости EI30.	В нарушение СП 4.13130.2013 п.5.2.6«Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.06.2021	<i>выполнено</i>

д. Веселая Грива, ул.Центральная, 42

4.	8/1/1	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не отделены между собой противопожарными преградами (дверями) с пределом огнестойкости не менее EI30 (помещения школы, фельдшерско – акушерский пункт, помещения администрации).	п.5.5.2 СП 4.13130.2013, п.5.14* табл.1, табл.2 СНИП 21-01-97*, ст.88, табл.23, табл.24 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технически регламент о требованиях пожарной безопасности;	01.06.2021	Выполнено
5.	8/1/1	Ограждение кровли находится в не исправном состоянии. (частично сломано, деформировано).	В нарушение п.24 (а Правил противопожарного режима в РФ утв.Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме».	01.06.2021	
6.	8/1/1	Ограждение кровли не подвержены испытаниям, с составлением соответствующего акта.	В нарушение п.24 (а Правил противопожарного режима в РФ утв.Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме».	01.06.2021	
7.	8/1/1	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (складские помещения столовой).	с. 27 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013.	01.08.2021	Выполнено
8.	8/1/1	Двери электрощитовой не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30.	ч.4 ст. 4, ч.1 ст 88 , табл. 23, 24 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п. 1.82 СНИП 2.08.02-89*, 5.6.4 СП 4.13130.2013	01.06.2021	Выполнено
с.Тюнево, ул. Мира,12.					
9.	8/1/1	Отсутствует ограждение на кровле.	В нарушение п.8.11 СНИП 21-01-97*.	01.06.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР по Нижнетавдинскому муниципальному району ОНД и ПР по Тюменскому, Нижнетавдинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Токарев Денис Васильевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

М.Л.П.*

« 11 » 09 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МАОУ «Велижанская СОШ» Ваганова Надежда Васильевна

« 11 » 09 20 20 г.


(подпись)